



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb202240130

受检单位名称	上海欧洁洁净室技术股份有限公司
产品型号名称	GFC 0608-D-C1.00 钢质非隔热防火窗
检 验 类 别	委托检验

应急管理部上海消防研究所

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 本机构共有4个试验场所，地址分别为：
 - A 上海市闵行区莘庄西环路391号
 - B 上海市奉贤区钜庭路66号
 - C 上海市金山区亭林西工业区康发路22号
 - D 浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁青龙路。

单位名称：应急管理部上海消防研究所
地 址：上海市闵行区莘庄西环路 391 号
电 话：86-21-54959866-6102, 6103
86-21-54959907
传 真：86-21-54959907
邮政编码：201199
网 址：<http://www.xfjyzx.com>
电子邮件：fireshnc@sh163.net

Name: Shanghai Fire Research Institute of
Ministry of Emergency Management
Address: 391 Xihuan Road, Xinzhuang Town,
Minhang District, Shanghai
Telephone: 86-21-54959866-6102, 6103
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net

应急管理部上海消防研究所 检验报告

Nb Zb202240130

共 05 页 第 01 页

产品名称	钢质非隔热防火窗	型号规格	GFC 0608-D-C1.00
受检单位	上海欧洁洁净室技术股份有限公司	商 标	/
生产单位	上海欧洁洁净室技术股份有限公司	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	上海欧洁洁净室技术股份有限公司	受理日期	2022 年 07 月 13 日
样品数量	1 樘	生产日期	2022 年 07 月 03 日
检验依据	GB 16809—2008《防火窗》		
检验项目	耐火性能		
检 验 情 况	检验情况见《检验结果汇总表》。  (检验检测专用章) 签发日期 2022-08-05		
备 注	供内部使用。		

批准:

刘 航

审核:

诸 蓉

编制:

林 超

检验结果汇总表

生产单位：上海欧洁洁净室技术股份有限公司

No Zb202240130

型号规格：GFC 0608-D-C1.00

共 05 页 第 03 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果
1	耐火性能 (耐火完整性)	7. 1. 6 8. 13. 3. b	C1. 00≥1. 00h，试件背火面未出现持续 10s 以上火焰；缝隙探棒不可以穿过试件进入炉内（Φ 6mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿缝隙方向移动 150mm 的长度；Φ 25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）。	1. 00h，试件背火面未出现火焰，未出现缝隙。
以下空白。				